

DigiTrace

RAYSTAT-ECO-10

**Energy-saving freeze protection
controller**

**Energiesparendes Steuergerät
für Frostschutzanwendungen**

**Régulateur économique pour
la mise hors gel**

ENGLISH


Table of contents	2
Description & Technical data	6
Functional description	7
Display	7
Installation description	8
Operational description	11
Testing, commissioning and maintenance	14
Wiring diagrams	33
Commissioning sheet	36

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis	2
Beschreibung und technische Daten	15
Funktionsbeschreibung	16
Display	17
Montage	18
Programmierung	20
Test, Inbetriebnahme und Wartung	23
Anschlussdiagramme	33
Inbetriebnahmeprotokoll	36

FRANÇAIS

Table des matières	2
Description & caractéristiques techniques	24
Fonctionnement	25
Afficheur	26
Installation	27
Paramétrage	29
Test, mise en service et entretien	32
Schémas électriques	33
Fiche de mise en service	36



B

1.




2.




3.




4.



5.



6.



ENGLISH

- A**
1. Controller enclosure
 - 2, 3, 4, 5 Cable entries
(2 x M25, 1 x M20, 1 x M16)
 6. Temperature sensor Pt 100
 7. Sensor cable
 8. Push buttons
 9. Digital display
- B**
1. Terminal screwdriver 3 mm
 2. Posi-drive screwdriver 5 mm
 3. Trimming knife
 - 4, 5, 6. Spanners (19 mm, 24 mm, 27 mm)

DEUTSCH

- A**
1. Gehäuse
 - 2, 3, 4, 5. Einführungen
(2 x M25, 1 x M20, 1 x M16)
 6. Temperatursensor Pt 100
 7. Sensorkabel
 8. Steuerungstasten
 9. Digitales Display
- B**
1. Schraubendreher 3 mm, Längsschlitz
 2. Schraubendreher 5 mm, Kreuzschlitz
 3. Kabelmesser
 - 4, 5, 6. Schraubenschlüssel (19 mm, 24 mm, 27 mm)

FRANÇAIS

- A**
1. Boîtier du régulateur
 - 2, 3, 4, 5. Entrées de câbles
(2 x M25, 1 x M20, 1 x M16)
 6. Sonde de température Pt 100
 7. Câble de la sonde
 8. Touches de programmation
 9. Afficheur numérique
- B**
1. Tournevis 3 mm
 2. Tournevis 5 mm
 3. Cutter
 - 4, 5, 6. Clés (19 mm, 24 mm, 27 mm)

Description

RAYSTAT-ECO-10 is an electronic controller with display, advanced alarm facilities and the capability of switching large currents.

The RAYSTAT-ECO-10 is designed to control heating cable systems. Heating cable can be controlled either directly by the RAYSTAT-ECO-10 or via a contactor.

Direct switching of heating cables is possible for heating loads up to 25 A. For heating loads greater than 25 A indirect switching via a suitably rated contactor controlled by a RAYSTAT-ECO-10 is necessary.

Installation and all wiring must be in accordance with applicable regulations.

The device must be installed in non hazardous areas only.

Tyco Thermal Controls offers other controls for use in hazardous areas.

Technical data

Supply voltage:	230 Vac. +10%/–10%, 50/60 Hz (6V leakproof maintenance-free non-rechargeable battery incl. for programming without power supply)
Main relay:	max. 25 A, 250 Vac. Resistive
Heater operation on sensor error:	programmable: ON or OFF
Set point T range:	0°C to +30°C
Accuracy:	±0,5 K at 5°C
Operating temperature:	–30°C (–20°C, VDE approved) to +40°C ambient
User interface:	4 x 7 segment digital display 4 push buttons alarm relay, max. 2 A, 250 Vac. (Potential free)
Power terminals:	3 x 0,75 mm ² to 4 mm ²
Alarm terminals:	(3 + $\frac{1}{2}$) x 0,75 mm ² to 2,5 mm ²
Sensor terminals:	(3 + $\frac{1}{2}$) x 0,75 mm ² to 2,5 mm ²
Heater terminals:	(2 + $\frac{1}{2}$) x 0,75 mm ² to 4 mm ²

Enclosure

Exposure Temperature:	–40°C to +80°C
Ingress Protection:	IP 65
Entries:	2 x M25, 1 x M20, 1 x M16
Size:	120 x 160 x 90 mm
Weight:	approx. 800 gr.
Material:	polycarbonate
Lid fixing:	4 captive screws
Mounting:	on a wall or directly on the pipe using support brackets, SB-100 / SB-101

T sensor

Type:	3-wire Pt 100 according to IEC Class B
Sensor head:	50 mm x Ø 6 mm

- * An external Pt 100 sensor can be connected, the sensor cable can be extended with a 3-core shielded cable of 20 Ω max. per conductor (e.g. up to 150 m with a 3 x 1.5 mm² cable)

Functional description

The Raystat-ECO-10 Controller is used to control heat-tracing freeze protection systems based on ambient temperature. The controller adjusts the power of the heating cable by energizing the circuit for a percentage of a complete cycle. This percentage is determined based on the ambient temperature, the set point, and the minimum expected ambient temperature. The full cycle time is influenced by pipe diameter.

For example, if the ambient temperature is halfway between the minimum expected ambient temperature and the set point, the heating cable will be energized for 5 minutes and be off for 5 minutes (for the smallest pipe size selected). The actual duty-cycle periods and ratios vary, depending on the ambient temperature and the above mentioned parameters. This algorithm is called Proportional Ambient Sensing Control (PASC).

If you are unsure about the min. expected ambient setting, set it to a higher rather than a lower value to prevent freeze-ups.

In the event of an error, the alarm relay switches and an error code shows on the display. It is possible to program the status of the heating cable (ON or OFF) in case of a sensor error.

The unit is fitted with a battery so that programming can be done on the bench prior to mounting in the working location (see Operational description, page 11).

Display

RAYSTAT-ECO-10 has a digital display. The three left hand digits (9a) are the value display and the right hand digit (9b) is the status display.

There are 4 different display modes possible:

1. In the normal operation mode (no error condition), the measured temperature or the set point temperature value are displayed in the value display (alternating).

During the time that the actual measured temperatures is shown, the T_A LED in the status display lights up.

At the moment that the set point temperature is shown, the W_T LED in the status display lights up.

Also during normal operation, the middle horizontal LED in the status display lights up when the PASC algorithm is active.

For example: $-5^{\circ}\text{C} = \overset{T}{PASC}$ means -5°C measured temperature and PASC is active; $5^{\circ}\text{C} = \overset{PASC}{W}$ means set point temperature 5°C and PASC is active.

2. In case an error is detected, the value display shows “E-” (flashing) and the status display indicates the error number (see Errors).
3. Programming is done by means of the push buttons (see Operational description). In the programming mode, the status display will indicate the code of the parameter that is selected. The value display indicates the value for the parameter.
4. When power is initially applied, all display segments will illuminate for a short period. This will also occur if no mains power is available and the battery button is pressed. Do not push the battery button when the unit is powered, as this will shorten battery life.

Installation description

1. Installation of heating cable

For design and selection of heating cables in sanitary applications, follow the Technical Handbook.

For selection of industrial heating cables, follow the Selection Guide for Industrial Trace-Heating Systems or use the latest version of TraceCalc or contact Tyco Thermal Controls.

Follow the design guidelines and install the system in accordance with the system specifications.

Follow the “Product Safety Notice” supplied with the heating cable.

Residual current device (RCD 30 mA) is required.

The RAYSTAT-ECO-10 is a sensitive electronic device, and should be installed taking care of common guidelines for EMC interference.

2. Mounting of the enclosure

The RAYSTAT-ECO-10 can be installed indoor or outdoor.
Do not install the thermostat under the thermal insulation.

A. Wall mounting

Mount the enclosure using wall fasteners (screws) via the four, 4 mm Ø holes.

B. Mounting on a pipe

Tyco Thermal Controls offers different support brackets (not included) to mount the RAYSTAT-ECO-10 on a pipe: SB-100 or SB-101.

3. Wiring

Remove the terminal protection cover to access the terminals.

Power cable

Enter a single phase (230 Vac.) power cable through the M25 gland ② (see drawing ①) and wire according to the wiring diagram (page 33).

Wiring the heating cable can be done either:

- A. Via junction box or contactor or when using RayClic with the cold cable through the M25 gland ③.
- B. Directly into RAYSTAT-ECO-10.

In this case, the M25 gland ③, which is delivered pre-mounted to the RAYSTAT-ECO-10, is to be replaced by an appropriate kit.

Follow instructions supplied with the kit for installation.

Important: For Voltage Free Operation, the wire links (W1) and (W2) need to be removed. Failure to remove the wire links can result in damage to the unit or to other connected equipment. Wiring of RAYSTAT-ECO-10 to a remote alarm is optional through the M20 gland ④. Tyco Thermal Controls strongly recommends the use of a remote alarm for critical operations (e.g. when extreme low temperatures (lower than -25°C) can be expected or for critical processes).

4. Installation of the sensor

Location of the sensor

Mount the sensor in a position exposed to normal weather conditions but shielded from direct sunlight. The sensor should not be located against surfaces that are heated from within or may be heated by sunlight. If the RAYSTAT-ECO-10 is located outdoors, the sensor cable may be shatened and the sensor may be mounted directly to the bottom of the housing, but make sure that at least 35 - 40 mm of the sensor extends beyond the gland fitting and that the sensor is not in contact with other cables.

Warning: Do not install sensor at ambient temperatures below -20°C . Do not bend sensor, keep it straight under all circumstances.

Wiring sensor to RAYSTAT-ECO-10

Enter the sensor cable through the indicated M16 gland ⑤ and wire as shown in the wiring diagram (page 33). Please pay attention to color coding of the wiring.

Remark: The sensor cable can be extended up to 150 m when a cross section of $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ is used (max. 20Ω per conductor).

The connection between sensor cable and sensor extension can be made in junction box JB-86 or equivalent. Use a shielded cable for extension to avoid interference. The shielding braid is to be earthed in the thermostat.

5. Complete installation

Put the terminal protection cover back in place.


If RAYSTAT-ECO-10 is not yet programmed, please do so as described in Operational description (page 11) and onwards.

Close the lid of the unit.

Operational description


1. Introduction

The RAYSTAT-ECO-10 parameters are configured via a menu system. The unit is delivered with a battery so that the operating parameters can be set up without any need for the power supply to be connected. This is useful for setting units on the bench prior to mounting in their working location or on site when power isn't available.

Please note that the Battery key () must not be pressed whilst the unit has the power supply connected. It will cause the battery to discharge immediately. The battery will be disconnected automatically when the last parameter has been set.

Once programmed, the settings will be retained even in case of power loss.

2. Activating and navigating the Menu in Set-Up mode

In order to activate the Set-up mode when the unit is not connected to a mains power supply, press the Battery key () for about 2 sec.

This action will immediately light up all segments of the display, so correct functioning of the display can be verified. The display will then shortly show *P r o g*, and switch to the first parameter to be changed.

In order to activate the Set-up mode when the unit is connected to a mains power supply (the display alternates between the setpoint and actual measured temperature), press the MENU key for about 2 sec. The display will shortly show *P r o g*, and switch to the first parameter to be changed.

Stepping through the complete parameter list can be done by successively pressing the MENU key. When the last parameter has been set, the display will show *S E T*, and return to normal operation. In case the unit is not connected to a power supply, the battery will be disconnected.

If the unit is in Set-up mode, but no keys are activated, it will return to the normal operation (or switch the battery off when the battery is used) after about 30 sec.

To alter any parameter shown in the display, press the \oplus or \ominus keys. This will allow the parameter to be raised or lowered to the maximum or the minimum in integer steps.

If you require to reset all parameters to their default value, press the \oplus and \ominus keys together for about 2 sec. If this is successful, the display will show *d E F*.

3. Parameters

The first parameter to show up during Set-up mode is the Set Point. Other parameters, their default, minimum and maximum values are shown in the below table:

Parameter	Default Value	Displayed Code	Min.	Max.
Set Point (°C)	5	<i>t</i>	0	30
Min. Expected Ambient ¹ (°C)	-20	<i>L</i>	-30	0
Pipe Size ²	1	<i>d</i>	1	3
Heater Operation if Sensor Error	1	<i>E</i>	0 (OFF)	1 (ON)
Voltage Free Operation	0	<i>U</i>	0 (NO)	1 (YES)

¹ Min. Expected Ambient Temp. is the temperature whereby the heating cable is energized for 100%.

Min. Expected Ambient Temp. can only be set in steps of 10 K.

Min. Expected Ambient = Low Temp. Alarm.

² Select Pipe Size Diameter:





3 for pipes \geq 2 inch.

2 for pipes \geq 1 inch.

1 for pipes $<$ 1 inch.

4. Errors

RAYSTAT-ECO-10 can differentiate between 5 errors. The error is displayed as soon as the error condition is detected. The alarm relay switches at the same moment. The value display indicates “Err” (flashing) and the status display indicates the error number.

Error Code	Description	Remedy
Err1 	Short Circuit Sensor (or very low resistance)	Replace sensor
Err2 	Open Circuit Sensor	Connect sensor cable or replace sensor
Err3 T° ↓	Temperature below Min. Expected Ambient	Verify appropriateness of setting
Err5 	Output Voltage Error ¹	Relay or triac malfunction / replace unit
Err6 	Supply below 207 Vac. ²	Verify supply voltage

¹ Detection of this error is disabled in Voltage Free Mode.

² Unit is not active when supply voltage is below approx. 190 Vac.

All alarms are on the same alarm relay.

An alarm will clear automatically as soon as the error condition is gone.

There is no need to reset; all settings are maintained.

If multiple alarms are active, the alarms are shown with the following priority: Err6 (Highest), Err1, Err2, Err3, Err5 (Lowest)

Note: Err4 is not applicable to RAYSTAT-ECO-10.

Testing, commissioning and maintenance

Test heating cable when thermostat installation is complete as directed in the instructions applicable for the heating cable. Fill out the commissioning sheet (page 3514).

Maintain thermostat during normal plant maintenance.

Check: Mounting is firm

Exposed sensor cable is not damaged

Glands are tightened firmly

Thermostat operation is correct (no error code displayed)

Thermostat settings suits application

Lid is closed firmly.

Cladding is sealed with sealant.

Beschreibung

Das elektronische Steuergerät RAYSTAT-ECO-10 ist mit einem digitalen Display und umfassenden Alarmfunktionen ausgestattet. Es wurde speziell für die Begleitheizsysteme entwickelt und ist für hohe Belastungen ausgelegt. Das Heizband kann entweder direkt über das Steuergerät oder einen Leistungsschütz geschaltet werden. Bei einem Schaltstrom von max. 25 A ist eine Schaltung über den Thermostaten zu empfehlen. Sollen mehr als 25 A geschaltet werden, 50 ist ein Leistungsschütz zu verwenden.

Die Installation und der Anschluss des Steuergerätes müssen entsprechend den örtlich geltenden Bestimmungen erfolgen.

Das Steuergerät RAYSTAT-ECO-10 darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden. Für explosionsgefährdete Bereiche bietet Tyco Thermal Controls spezielle Steuergeräte an.

Technische Daten

Betriebsspannung:	AC 230V, +10%/–10%, 50/60 Hz (inkl. einem auslaufgeschützten, wartungsfreien, nicht-wiederaufladbaren 6 V-Akku)
Nennstrom:	max. 25 A bei AC 230 V, ohmsche Last
Begleitheizung bei Sensorfehler:	Programmierbar: EIN oder AUS
Temperaturbereich:	0°C bis +30°C
Schaltpunktgenauigkeit:	±0,5 K bei 5°C
Umgebungstemperaturbereich:	–30°C (–20°C, VDE zertifiziert) bis +40°C
Benutzerschnittstelle:	Digitales Display 4 Tasten zur Programmierung Alarmrelais, Wechsler potentialfrei, max. 2 A, AC 230 V
Stromanschluss:	3 Anschlussklemmen für 0,75 bis 4 mm ²
Alarmrelais-Anschluss:	3 Anschlussklemmen (+ $\frac{1}{2}$) für 0,75 mm ² bis 2,5 mm ²
Sensorkabel-Anschluss:	3 Anschlussklemmen (+ $\frac{1}{2}$) für 0,75 mm ² bis 2,5 mm ²
Steuerrelais-Anschluss:	2 Anschlussklemmen (+ $\frac{1}{2}$) für 0,75 mm ² bis 4 mm ²

Gehäuse

Umgebungstemperaturbereich:	-40°C bis +80°C
Schutzart:	IP65
Bohrungen:	2 x M25, 1 x M20, 1 x M16
Abmessungen:	120 x 160 x 90 mm
Gewicht:	ca. 800 g
Material:	Graues Polycarbonat
Deckelbefestigung:	4 x M6, Zylinderkopfschrauben - rostfreier Stahl, unverlierbar
Montage:	Wandmontage oder auf Befestigungswinkel SB-100/SB-101

Temperatursensor

Typ:	in 3-leitertechnik Pt 100 (IEC Class B)
Sensor:	50 mm x Ø 6 mm

* Es kann ein externer Pt 100-Sensor angeschlossen werden. Das Sensorkabel kann mit einem 3-adrigen abgeschirmten Kabel, max. 20 W je Leiter, verlängert werden (bis zu 150 m bei einem Leiterquerschnitt von 3 x 1,5 mm²)

Funktionsbeschreibung

Das Steuergerät RAYSTAT-ECO-10 wird zur Steuerung, unter Erfassung der Umgebungstemperatur, von selbstregelnden Frostschutzsystemen eingesetzt. Das Steuergerät passt die Ausgangsleistung des Heizbandes durch eine prozentuale Energieversorgung des Heizkreises in Bezug auf eine Zykluszeit an. Der Prozentsatz wird durch die gemessene Umgebungstemperatur, die Halte-temperatur und die minimal zu erwartende Umgebungstemperatur bestimmt. Die volle Zykluszeit wird festgelegt durch den Rohrdurchmesser.

Beispiel: Liegt die gemessene Umgebungstemperatur genau zwischen der minimal zu erwartenden Umgebungstemperatur und der eingestellten Halte-temperatur, so wird das Heizband für 5 min eingeschaltet und für 5 min abgeschaltet (bei 1 Zoll Rohrnennweite). Periodendauer und -verhältnis hängen von den zuvor erwähnten Parametern ab. Diese Art der Steuerung wird umgebungstemperatur-proportionale Steuerung bezeichnet.

Wenn Sie nicht sicher sind, welchen Wert Sie bei der minimalen Umgebungstemperatur eingeben sollen, so wählen Sie einen etwas höheren Wert um Frostschäden zu vermeiden.

Bei einer Störung schaltet das Alarmrelais, und in der Anzeige erscheint eine Fehlermeldung. Sie können außerdem eingeben, ob das Begleitheizsystem bei einem Sensorausfall abschalten oder weiter in Betrieb bleiben soll (EIN oder AUS).

Das Steuergerät ist zusätzlich mit einer Batterie (im Lieferumfang) ausgestattet, so dass die Programmierung auch ohne Netzspannungsanschluss vorgenommen werden kann (siehe „Programmierung“ auf Seite 20).

Display

Das Steuergerät RAYSTAT-ECO-10 ist mit einem digitalen Display ausgestattet. Das dreistellige Display links (9a) gibt die Messwerte an, die Anzeige rechts (9b) den Status.

Die Anzeige rechts gibt an, in welchen Betriebszustand sich die Begleitheizung befindet:

1. Bei normalem Betrieb werden die aktuelle Umgebungstemperatur oder der Sollwert für die Haltetemperatur links im Display abwechselnd angezeigt.. Solange die aktuelle Umgebungstemperatur angezeigt wird, leuchtet die LED T_A in der Statusanzeige rechts. Wenn die Haltetemperatur im linken Display angezeigt wird, leuchtet die LED W_T in der Statusanzeige. Im Normalbetrieb leuchtet auch die LED in der Mitte. Sie zeigt an, dass der PASC-Algorithmus aktiviert ist.

Beispiel: $-5^{\circ}\text{C} = T_{\text{PASC}}$ bedeutet, es werden aktuell -5°C gemessen, und der PASC-Algorithmus ist aktiv. $5^{\circ}\text{C} = W_{\text{PASC}}$ bedeutet, die Haltetemperatur beträgt 5°C , und der PASC-Algorithmus ist aktiviert.

2. Im Falle einer Störung blinkt in der linken Anzeige die Meldung „Err“, und in der Statusanzeige erscheint ein Fehlercode (siehe „Fehlermeldungen“).
3. Die Programmierung erfolgt mit Hilfe der Bedientasten (siehe „Funktionsbeschreibung“). Während der Programmierung erscheint in der Statusanzeige der Code für den Parameter, der gerade programmiert wird. Im linken Display wird gleichzeitig der jeweilige Wert angezeigt.
4. Wird die Spannungsversorgung eingeschaltet, so leuchten alle Segmente im Display kurzzeitig auf. Dies geschieht auch, wenn keine Spannungsversorgung angeschlossen ist und die Batterie-Taste gedrückt wird. Drücken Sie die Batterie-Taste niemals, wenn eine Spannungsversorgung angeschlossen ist, da sich sonst die Lebensdauer der Batterie verkürzt.

Montage

1. Heizbandmontage

Informationen zur Auswahl und Auslegung von Frostschutzsystemen in der Bautechnik finden Sie in unserem Technischen Handbuch.

Eine detaillierte Auswahlhilfe für industrielle Begleitheizsysteme von Tyco Thermal Controls finden Sie in unserer Projektierungsanleitung für industrielle Begleitheizsysteme, bzw. in unserer speziell entwickelten Planungssoftware „TraceCalc“. Für Fragen zu Ihrer individuellen Anwendung wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Tyco Thermal Controls-Vertretung.

Um die ordnungsgemäße Funktion des Systems sicherzustellen, müssen die Auslegungsvorschriften und die Montageanleitung exakt befolgt werden. Beachten Sie bitte auch das mitgelieferte Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis: Es ist ein Fehlerstromschutzschalter (30mA) erforderlich.

Der RAYSTAT-ECO-10 ist ein empfindliches elektronisches Gerät und sollte unter Berücksichtigung der allgemeinen Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) installiert werden.

2. Gehäusemontage

Das Steuergerät RAYSTAT-ECO-10 kann im Freien oder innerhalb von Gebäuden montiert werden. Montieren Sie das Gerät nicht unter der Wärmedämmung!

A. Wandmontage

Für die Wandmontage sind vier Löcher für M4-Schrauben im Gehäuse.

B. Montage auf der Rohrleitung

Tyco Thermal Controls bietet auch Befestigungswinkel (nicht im Lieferumfang enthalten) für die Montage des Steuergerätes auf der Rohrleitung an: SB-100 oder SB-101.

3. Anschluss

Entfernen Sie zuerst die Gehäuseabdeckung.

Anschlusskabel

Führen Sie ein 3-adriges Anschlußkabel (AC 230V) durch die dafür vorgesehene M25-Verschraubung ② (siehe Zeichnung ①) und schließen Sie das Kabel entsprechend dem Anschlußdiagramm auf Seite 33 an.

Heizbandanschluss

- A. Das Heizband kann über einen Anschlußkasten, ein Leistungsschütz oder RayClic mit dem Kaltende des Anschlußmoduls direkt durch die M25-Verschraubung ③ angeschlossen werden.
- B. Das Heizband kann auch direkt im Steuergerät angeschlossen werden. In diesem Fall muss die M25-Verschraubung ③, die bei der Lieferung bereits am Steuergerät montiert ist, durch eine entsprechende Anschlussgarnitur ersetzt werden (siehe Tabelle S. 20). Montieren Sie die Anschlussgarnitur entsprechend der mitgelieferten Montageanleitung.

Hinweis: Für potentialfreien Betrieb müssen die Verbindungskabel (W1 und W2) entfernt werden, da sonst das Steuergerät oder andere, daran angeschlossene Komponenten beschädigt werden können. Über die M20-Verschraubung (4) kann das Steuergerät RAYSTAT-ECO-10 auch an eine externe Alarmeinheit angeschlossen werden. Für Anwendungen mit speziellen Anforderungen empfiehlt Tyco Thermal Controls den Einsatz einer externen Alarmeinheit (z.B. bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen (unter -25°C) oder kritischen Prozessen).

4. Sensormontage

Montageort des Sensors

Montieren Sie den Sensor an einer Stelle, wo er normalen Wetterbedingungen, jedoch nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Der Sensor sollte ebenfalls nicht auf Oberflächen montiert werden, die indirekt von der Sonne erwärmt werden. Wenn das Steuergerät RAYSTAT-ECO-10 im Freien montiert wird, kann das Sensorkabel gekürzt und der Sensor direkt am Gehäuseboden montiert werden. In diesem Fall sollten Sie jedoch sicherstellen, dass der Sensor mindestens 35–40 mm über die Verschraubung hinausragt und nicht in Kontakt mit anderen Kabel kommt.

Warnung: Montieren Sie den Sensor nicht bei Umgebungstemperaturen unter -20°C . Verbiegen Sie den Sensor auf keinen Fall.

Anschluss des Sensors an das Steuergerät

Führen Sie das Sensorkabel durch die dafür vorgesehene M16-Verschraubung ⑤ und schließen Sie es entsprechend dem Anschlussdiagramm auf Seite 37 an. Bitte beachten Sie die Farbcodierung der einzelnen Adern!

Hinweis: Das Sensorkabel kann mit einem 3-adrigen abgeschirmten Kabel, max. $20\ \Omega$ je Leiter, verlängert werden (bis zu 150 m bei einem Leiterquerschnitt von $3 \times 1,5\ \text{mm}^2$). Die Verbindung zwischen Sensorkabel und Verlängerungskabel kann in einem Anschlusskasten vom Typ JB-86 (oder gleichwertig) erfolgen. Verwenden Sie ein geschirmtes Kabel, um Interferenzen zu vermeiden. Das Schutzgeflecht muss im Thermostat geerdet werden.

5. Fertigstellung der Montage

Bringen Sie die Gehäuseabdeckung wieder an. Wenn Sie das Steuergerät RAYSTAT-ECO-10 noch nicht programmiert haben, folgen Sie nun den Hinweisen im Kapitel „Programmierung“ auf Seite 20. Schließen Sie den Deckel des Gehäuses.

Funktionsbeschreibung

1. Einleitung

Die RAYSTAT-ECO-10 Parameter sind über ein System-Menü einstellbar. Das Steuergerät ist zusätzlich mit einer Batterie ausgestattet, so dass die Programmierung auch ohne Netzspannungsanschluss erfolgen kann. Bitte beachten Sie, dass die Batterie-Taste (☐➔) nur gedrückt werden darf, wenn das Steuergerät nicht unter Spannung steht, da sich die Batterie ansonsten sofort entlädt. Der Batteriebetrieb wird nach Eingabe des letzten Parameters automatisch beendet.

Die Programmierung bleibt auch nach einem Spannungsausfall erhalten.

2. Programmierung

Um den Programmiermodus ohne Spannungsversorgung zu aktivieren, drücken sie die Batterie-Taste für ca. 2 Sekunden. Alle Segmente im Display leuchten sofort kurzzeitig auf. Auf diese Weise können Sie feststellen, ob das Display fehlerfrei funktioniert. Im Display erscheint kurz *P r o S* und anschließend der erste einstellbare Parameter.

Um den Programmiermodus bei Netzbetrieb zu aktivieren (im Display erscheint abwechselnd Haltetemperatur oder aktuelle gemessene Temperatur), drücken Sie die Menü-Taste für ca. 2 Sekunden. Im Display erscheint kurz *P r o S* und anschließend der erste einstellbare Parameter.

Die einstellbaren Parameter können schrittweise durch drücken der Menü-Taste aufgerufen werden. Nach Eingabe des letzten Parameters erscheint *S E E* im Display und das Gerät arbeitet wieder im Normalbetrieb.

Im Fall, daß das Steuergerät nicht an die Netzspannung angeschlossen ist, wird der Batteriebetrieb beendet.

Befindet sich das Gerät im Programmiermodus und es werden keine Tasten betätigt, so schaltet das Steuergerät nach 30 Sekunden in den Normalbetrieb zurück (bei Batteriebetrieb wird diese abgeschaltet).

Die im Display erscheinenden Parameter lassen sich schrittweise mit den Taste (+) und (-) verändern.

Wenn das Steuergerät auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt werden soll, dann drücken Sie gleichzeitig die Tasten ⊕ und ⊖ für ca. 2 Sekunden. Im Display erscheint anschließend dEF (Default).

3. Parameter

Der erste angezeigte Parameter im Display während des Programmiermodus ist die Haltetemperatur. Andere Parameter, Werkseinstellungen, Minimum- und Maximumwerte können aus der folgenden Tabelle entnommen werden.

Parameter	Werkseitige Einstellung	Code	Min.	Max.
Haltetemperatur (°C)	5	\underline{t}	0	30
Min. Umgebungstemperatur ¹ (°C)	-20	\underline{L}	-30	0
Rohrnennweite ²	1	\underline{d}	1	3
Abschalten bei Sensorausfall	1	\underline{E}	0 (AUS)	1 (EIN)
Potentialfreier Betrieb	0	\underline{U}	0 (NEIN)	1 (JA)

¹ Wenn die minimale Umgebungstemperatur erreicht ist, schaltet das Begeleitheizsystem auf Dauerbetrieb.
Die minimale Umgebungstemperatur kann nur in 10 K-Schritten angepasst werden.

Min. Umgebungstemperatur = Untertemperaturalarm

² Geben Sie die Rohrnennweite ein:




3 für Rohre \geq 2 Zoll

2 für Rohre \geq 1 Zoll

1 für Rohre $<$ 1 Zoll

4. Fehler

Das Steuergerät RAYSTAT-ECO-10 kann fünf verschiedene Arten von Störungen unterscheiden. Wenn eine Störung vorliegt, erscheint eine entsprechende Meldung im Display. Gleichzeitig schaltet das Alarmrelais. Im linken Display erscheint die Meldung „ $\underline{E}rr$ “ (blinkend), und in der Statusanzeige wird der entsprechende Fehlercode angezeigt.

Fehlercode	Beschreibung	Abhilfe
<i>Err 1</i> 	Sensorkurzschluss (oder sehr geringer Widerstand)	Sensor ersetzen
<i>Err 2</i> 	Sensorverbindung unterbrochen	Sensorkabel anschliessen oder Sensor ersetzen
<i>Err 3</i> T° ↓	Gemessene Temperatur liegt unter min. Umgebungstemperatur	Messwert überprüfen
<i>Err 5</i> 	Relaiskontakt schließt ¹ nicht mehr	Relais defekt/ Einheit ersetzen
<i>Err 6</i> ~ ↓	Versorgungsspannung unter AC 207V ²	Spannung überprüfen

¹ Bei potentialfreiem Betrieb wird diese Störung nicht gemeldet.

² Das Steuergerät schaltet ab, wenn die Versorgungsspannung unter AC 190V fällt.

Alle Alarme werden über das selbe Relais weitergemeldet. Der Alarm wird automatisch zurückgesetzt, sobald der Fehler behoben ist. Es ist nicht erforderlich, das Steuergerät neu zu programmieren; alle Einstellungen bleiben erhalten.

Treten mehrere Fehler gleichzeitig auf, so werden diese in folgender Priorität zur Anzeige gebracht:

Err 6 (höchste), *Err 1*, *Err 2*, *Err 3*, *Err 5* (kleinste).

Hinweis: Fehlercode 4 ist bei diesem Steuergerät nicht belegt.

Test, Inbetriebnahme und Wartung

Nachdem Sie das Steuergerät montiert haben, prüfen Sie, ob das Heizband ordnungsgemäß funktioniert. Hinweise zur Überprüfung finden Sie in der Montageanleitung des Heizbandes. Nun füllen Sie das Inbetriebnahmeprotokoll aus (Seite 35).

Das Steuergerät sollte in regelmäßigen Abständen gewartet werden.

Prüfen Sie, ob

- das Steuergerät fest montiert ist
- das Sensorkabel beschädigt wurde
- alle Verschraubungen fest angezogen sind
- das Steuergerät korrekt arbeitet (keine Fehlermeldung im Display)
- die Einstellungen den Anforderungen entsprechen
- der Gehäusedeckel fest verschlossen ist
- die Wärmedämmung abgedichtet ist.

Description

Le RAYSTAT-ECO-10 est un régulateur électronique avec un afficheur, des fonctions d'alarme avancées et la capacité de commuter des courants importants.

Il est conçu pour réguler les systèmes de traçage électrique.

Le ruban chauffant est commandé soit directement par le RAYSTAT-ECO-10 soit par le biais d'un contacteur.

La mise sous tension directe du circuit est possible pour des charges jusqu'à 25 A. Pour des puissances supérieures, il faut une commutation indirecte par un contacteur de calibre suffisant commandé par le RAYSTAT-ECO-10.

Installation et câblage doivent être conformes aux réglementations en vigueur. Le régulateur est prévu pour une installation en zone ordinaire uniquement. La gamme Tyco Thermal Controls comprend d'autres dispositifs de régulation pour les zones explosibles.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation:	230 Vca +10%/−10%, 50/60 Hz (pile 6 V étanche non rechargeable pour programmation sans alimentation secteur)
Relais de commande:	25 A, 250 Vca, résistif
Mode sécurité pour défaut sonde:	programmable: circuit ON ou OFF
Plage de réglage de température:	0°C à + 30°C
Précision:	0,5 K à 5°C
Température de fonctionnement:	−30°C (−20°C, certifié VDE) à +40°C ambiante
Interface utilisateur:	afficheur numérique 4 x 7 segments 4 touches de commande relais d'alarme, max. 2 A, 250 Vca (sans potentiel)
Bornes d'alimentation:	3 x 0,75 mm ² - 4 mm ²
Connexion relais d'alarme:	(3 + $\frac{1}{\equiv}$) x 0,75 mm ² - 2,5 mm ²
Connexion sonde de température:	(3 + $\frac{1}{\equiv}$) x 0,75 mm ² - 2,5 mm ²
Connexion circuit de traçage:	(2 + $\frac{1}{\equiv}$) x 0,75 mm ² - 4 mm ²

Boîtier

Température de service:	-40°C à +80°C
Protection:	IP 65
Entrées:	2 x M25, 1 x M20, 1 x M16
Dimensions:	20 x 160 x 90 mm
Poids approx.:	800 g
Matériau:	polycarbonate
Fixation couvercle:	4 vis captives
Montage:	sur paroi ou support de fixation sur la tuyauterie SB-100 / SB-101

Sonde de température

Type:	Sonde Pt 100 à 3 fils selon classe B de l'IEC
Tête:	50 mm x Ø 6 mm

Une sonde PT 100 externe peut être connectée. Son câble peut être prolongé par un câble 3 conducteurs tressé de 20 Ω max. par conducteur (par exemple 150 m max. avec un câble 3 x 1,5 mm²).

Fonctionnement

Le régulateur RAYSTAT-ECO-10 est utilisé dans les systèmes de protection contre le gel qui s'appuient sur la température ambiante. Le régulateur adapte la puissance du ruban chauffant en commandant sur un cycle complet, un pourcentage de mise sous tension du circuit de traçage.

Ce pourcentage est déterminé à partir de la température ambiante, du point de consigne et de la température minimale ambiante prévue. La durée d'un cycle complet est aussi fonction du diamètre de la tuyauterie.

Par exemple, si la température ambiante est à mi-chemin entre la valeur minimale prévue et le point de consigne ($\underline{T} = 5^{\circ}\text{C}$ par ex.), le ruban chauffant sera activé puis désactivé pour des périodes de 5 minutes chacune (pour la plus petite tuyauterie sélectionnée). La longueur réelle des cycles et leur durée relative varient en fonction de la température ambiante et des paramètres mentionnés ci-dessus; c'est la régulation proportionnelle selon la température ambiante ou PASC.

La température ambiante minimale (\underline{T}) doit être réglée sur la base des spécifications de l'étude. Ce n'est que lorsque ce seuil minimal est atteint que le ruban chauffant est à 100 % sous tension.

En cas d'hésitation à propos du réglage adéquat, il vaut mieux choisir une valeur trop élevée que trop basse pour éviter tout risque de gel des conduites. En cas d'erreur, le relais d'alarme est sollicité et un code d'erreur est donné par l'afficheur. Il est possible de programmer l'état que prendra le ruban chauffant en situation d'erreur (sous ou hors tension). L'appareil est équipé d'une pile qui permet une programmation préalable avant montage et raccordement sur place (voir Paramétrage, page 29).

Afficheur

Le RAYSTAT-ECO-10 est équipé d'un afficheur numérique. Les trois chiffres de gauche (9a) correspondent à la valeur mesurée et le chiffre de droite (9b) est un affichage d'état.

Quatre modes d'affichage sont possibles:

1. En fonctionnement normal (absence d'erreur), la température mesurée et la température de consigne s'affichent alternativement dans la partie gauche de l'afficheur.
Lorsque la température mesurée est affichée, la diode TA s'allume à droite, lorsque la consigne est affichée, c'est la diode WT qui s'allume.
La diode du milieu s'allume également en fonctionnement normal lorsque l'algorithme PASC est actif.
Par exemple, $-5^{\circ}\text{C} = T_{\text{PASC}}$ indique que la température mesurée est de -5°C et que PASC est actif ; $5^{\circ}\text{C} = W_{\text{PASC}}$ indique que la valeur de consigne programmée est de 5°C et que PASC est actif.
2. Lorsqu'une erreur est détectée, l'affichage de gauche clignote en montrant "Err" et l'affichage d'état donne un numéro permettant d'identifier le problème (voir Erreurs).
3. Les touches servent à la programmation (voir Paramétrage). En mode de programmation, l'affichage d'état indiquera le code du paramètre sélectionné et la valeur de ce paramètre s'affichera à gauche.
4. Lors de la mise sous tension initiale, tous les éléments d'affichage s'allument simultanément pendant une courte durée. Cela se produit aussi lorsqu'il n'y a pas d'alimentation principale et que la touche Pile est appuyée (ne pas appuyer sur la touche Pile lorsque l'appareil est sous tension car cela réduit la durée de vie de la pile).

Installation

1. Pose du ruban chauffant

Pour l'étude et la sélection des rubans chauffants dans les applications bâtiment, voir le Manuel Technique.

Pour les rubans chauffants destinés à l'industrie, voir le Guide de sélection industrie, utiliser la dernière version du logiciel TraceCalc ou encore prendre contact avec votre agent Tyco Thermal Controls.

Respecter la marche à suivre et procéder à l'installation en conformité avec les caractéristiques du système.

Suivre les recommandations de la fiche de sécurité fournie avec les rubans. Disjoncteur différentiel (30 mA) est indispensable.

Le RAYSTAT-ECO-10 est un appareil électronique sensible. Il doit donc être installé en prenant en compte les règles classiques de protection aux interférences EMC.

2. Montage du boîtier

Le RAYSTAT-ECO-10 peut s'installer à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne pas installer le régulateur sous le calorifuge.

A. Montage mural

Fixer le boîtier au mur au moyen des vis insérées dans les quatre trous de fixation de 4 mm.

B. Installation sur tuyauterie

Tyco Thermal Controls propose différents supports (non inclus dans la fourniture) pour monter le RAYSTAT-ECO-10 sur la tuyauterie: SB-100 / SB-101 / SB-110.

3. Câblage

Ôter le capot du terminal pour accéder aux bornes de connexion.

Alimentation:

Faire passer un câble monophasé (230 Vca) dans le presse-étoupe ②, taille M25 (schéma ①) et raccorder selon le schéma électrique de la page 37.

Raccordement du ruban chauffant:

A. Via une boîte de jonction ou un contacteur, ou en utilisant RayClic, avec le câble froid dans le presse-étoupe 3 (M25).

B. Directement sur le RAYSTAT-ECO-10.

Dans ce cas, le presse-étoupe ③ (livré prémonté sur l'appareil), doit être remplacé par un kit approprié.

Suivre les instructions d'installations fournies avec le kit.

Important: En fonctionnement contact sec (contacteur), les cavaliers (W1) et (W2) doivent impérativement être enlevés sous peine d'endommager l'appareil ou un autre équipement connecté. Le raccordement du RAYSTAT-ECO-10 à une alarme à distance est une option qui utilise le presse-étoupe ④ (M20). Tyco Thermal Controls recommande vivement une alarme distante pour les applications critiques, lorsque des températures basses extrêmes sont à envisager (inférieures à -25°C) ou pour des procédés thermosensibles.

4. Installation de la sonde

Emplacement

Installer la sonde dans un endroit soumis à des conditions météorologiques normales mais abrité du soleil. Elle ne doit pas se trouver contre des surfaces réchauffées de l'intérieur ou par les rayons du soleil. Si le RAYSTAT-ECO-10 est monté à l'extérieur, le câble de la sonde peut être escamoté et la sonde montée directement sur la base du boîtier mais il faut s'assurer qu'au moins 35–40 mm de la sonde sort au-delà du presse-étoupe et que la sonde n'est pas en contact avec d'autres câbles.

Attention: ne pas installer la sonde lorsque la température ambiante est inférieure à -20°C . Ne pas plier la sonde, elle doit rester droite en toutes circonstances.

Raccordement de la sonde au RAYSTAT-ECO-10

Faire passer le câble de la sonde dans le presse-étoupe ⑤ (M16) et raccorder selon le schéma électrique de la page 33.

Les codes couleur du câblage doivent être respectés.

Remarque: le câble de la sonde peut être prolongé jusqu'à 150 m avec un câble de section 3 x 1,5 mm². Raccorder cette prolongation dans une boîte de jonction JB-86 ou dispositif équivalent. Utiliser un câble blindé pour éviter les interférences. La tresse de blindage doit être reliée à la prise de terre du régulateur.

5. Fin de l'installation

Remettre le capot de protection du bloc de connexion en place.


Si ce n'est pas encore fait, programmer le RAYSTAT-ECO-10 en suivant les instructions relatives au Paramétrage, voir ci-dessous.

Fermer le couvercle de l'appareil.

Paramétrage


1. Introduction

Les paramètres du RAYSTAT-ECO-10 se programment grâce à un système de menu.

L'appareil est fourni avec une pile, ce qui permet de régler les paramètres d'exploitation sans branchement à l'alimentation réseau. Les thermostats peuvent ainsi être réglés en atelier avant leur installation sur le lieu d'utilisation mais aussi sur site quand l'alimentation électrique n'est pas disponible. Attention: ne pas appuyer sur la touche de la pile () pendant que l'appareil est raccordé à l'alimentation électrique. La pile se déchargerait immédiatement. La pile sera automatiquement déconnectée après le réglage du dernier paramètre.

Les réglages programmés sont conservés même en cas de panne de courant secteur.

2. Mode paramétrage: Initialisation et navigation dans le menu

Pour mettre le thermostat en mode de paramétrage lorsque l'appareil n'est pas raccordé à l'alimentation électrique, appuyer sur la touche Pile () pendant 2 secondes environ. Tous les segments de l'afficheur s'allument brièvement pour permettre le contrôle du fonctionnement de l'affichage. L'afficheur indique ensuite *P r o g* et passe au premier paramètre à définir.

Pour mettre le thermostat en mode de paramétrage lorsque l'appareil est raccordé à l'alimentation électrique (l'afficheur indique alternativement le point de consigne et la valeur de température mesurée), appuyer sur la touche MENU pendant 2 secondes environ.

Parcourir la liste complète des paramètres effectués en appuyant successivement sur la touche Menu. Quand le dernier paramètre est réglé, l'afficheur indique *SEt*, et retourne au mode de fonctionnement normal. Dans le cas où l'appareil n'est pas raccordé à l'alimentation électrique, la pile sera déconnectée.

Si l'appareil est en mode de paramétrage, mais qu'aucune touche n'est appuyée, il retourne en mode de fonctionnement normal (et déconnecte la pile) après environ 30 secondes. Pour modifier n'importe quel paramètre indiqué sur l'afficheur, appuyer sur les touches Plus ⊕ ou Moins ⊖. Cela permet d'augmenter ou de diminuer la valeur du paramètre aux valeurs maximum ou minimum par nombres entiers.

Si vous désirez réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut, appuyer simultanément sur les deux touches Plus ⊕ et Moins ⊖ pendant environ 2 secondes. Si cela est positif, l'afficheur indique *dEF*.

3. Paramètres

Le premier paramètre indiqué pendant le mode paramétrage est le point de consigne. Les autres paramètres, leurs valeurs par défaut, minimum et maximum sont indiqués dans le tableau suivant.

Paramètre	Valeur par défaut	Code affiché	Min.	Max.
Consigne (°C)	5	<i>t</i>	0	30
Temp. ambiante min. (K)	-20	<i>h</i>	-30	0
Diam. tuyauterie	1	<i>L</i>	1	3
État ruban si erreur de sonde	1	<i>E</i>	0 (OFF)	1 (ON)
Fonctionnement sans alimentation	0	<i>U</i>	0 (NON)	1 (OUI)

¹ La temp. ambiante min. est la température à laquelle le ruban chauffant est sous tension à 100 %.





Elle se règle en pas de 10 K.

La temp. ambiante min. équivaut à l'alarme temp. basse.

- ² Spécifier le diamètre de tuyauterie:
 3 pour diam. \geq 2 pouces
 2 pour diam. \geq 1 pouce
 1 pour diam. $<$ 1 pouce

4. Erreurs

Le RAYSTAT-ECO-10 est capable d'identifier 5 erreurs. Il affiche l'erreur dès que le problème est détecté, en même temps que s'enclenche le relais d'alarme. L'afficheur côté valeur indique en clignotant "Err" et le code d'erreur correspondant est indiqué à droite.

Code d'erreur	Description	Remède
Err 1 	Court-circuit sonde (ou résistance très faible)	Remplacer la sonde
Err 2 	Circuit ouvert sonde	Raccorder câble sonde ou remplacer sonde
Err 3 T° ↓	Température inférieure à ambiante min.	Vérifier adéquation du réglage
Err 5 	Erreur tension de sortie ¹	Défaillance du relais ou triac / remplacer
Err 6 	Alimentation $<$ 207 Vca ²	Contrôler la tension d'alimentation

¹ Détection inopérante en mode contact sec (contacteur).

² L'appareil cesse de fonctionner quand la tension est inférieure à 190 Vca environ.

Toutes les alarmes sont sur le même relais.

L'alarme est automatiquement annulée avec la fin du signal d'erreur.

Il n'est pas nécessaire de réinitialiser, tous les réglages sont conservés.

Si plusieurs alarmes sont activées, les alarmes sont affichées dans l'ordre de priorité suivant: Err 6 (la plus haute), Err 1, Err 2, Err 3, Err 5 (la plus basse).

Remarque: l'erreur 4 n'est pas applicable au RAYSTAT-ECO-10.

Test, mise en service et entretien

Procéder à l'essai du ruban chauffant à la fin de l'installation du régulateur conformément aux instructions de Tyco Thermal Controls concernant le ruban chauffant. Compléter la fiche de mise en service (page 35).

Vérifier et entretenir le régulateur lors de la maintenance régulière des installations.

Contrôles: Solidité du montage.

État du câble de la sonde.

Presse-étoupe bien serrés.

Fonctionnement correct du régulateur (pas de code d'erreur).

Réglages du régulateur adaptés à l'application.


Fermeture du couvercle.

Calorifuge étanche.

A. Wiring Diagrams

Anschlussdiagramm


Schémas électriques



B. Voltage free operation: Remove links W1 and W2 and change “U” parameter in set up mode from “0” (not volt free) to “1” (volt free) as explained on page 13 of this manual.

Potentialfreier Betrieb: Entfernen Sie die Brücken W1 und W2 und ändern Sie die den Parameter für potentialfreien Betrieb “U” von “0” (potentialbehaftet) auf “1” (potentialfrei) wie auf Seite 23 in der Montage- und Bedienungsanleitung beschrieben.

Fonctionnement hors potentiel : enlever les cavaliers W1 et W2 et changer dans le mode de configuration le paramètre “U” : de la position “0” (sous potentiel) à la position “1” (hors potentiel) (voir explications page 34 du manuel technique)



- * Electrical protection by circuit-breaker may be needed for local circumstances, standards and regulations.
- ** Depending on the application, one- or three-pole circuit-breakers or contactors may be used.
- * Örtliche Gegebenheiten, Normen und Vorschriften können zwei- bzw. vierpolige Abschaltung durch Leitungsschutzschalter erforderlich machen.
- ** In Abhängigkeit von der Anwendung sind sowohl ein- als auch dreipolige Leitungsschutzschalter bzw. Schütze möglich.
- * Les conditions locales ainsi que la réglementation et la législation en vigueur peuvent rendre nécessaire une protection électrique par disjoncteur.
- ** Selon le type d'application, on utilisera des disjoncteurs ou contacteurs monopolaires ou tripolaires.

Commissioning / Inbetriebnahme / Mise en service

RAYSTAT-ECO-10

Ref./ Ref. / Réf. :

Location / Ort / Emplacement :

Date / Datum / Date :

Batch No. / Los Nr / Lot n° :

Parameter / Parameter / Paramètre	Display / Display / Afficheur	Setting / Einstellung / Réglage
Set Point / Haltetemperatur / Consigne :	ℓ	
Min. Exp. Ambient / Min. Umgebungstemp. / Temp. ambiente min. (K) :	ℓ	
Pipe Size / Rohrenweite / Diam. tuyauterie :	d	
Heater Operation if Sensor Error / Abschalten bei Sensorausfall / État circuit si erreur de sonde :	ℓ	
Voltage (Free Operation) / Potentialsfreier Betrieb / Fonctionnement contact sec :	U	

Sensor / Sensor / Sonde : Length / Länge / Longueur :m

Heater / Heizband / Ruban : Length / Länge / Longueur :m

CB / Sicherung / Disjoncteur : A Type: RCD / FI-Schutzschalter / Disj. Différentiel :mA

België / Belgique

Tyco Thermal Controls
Romeinse Straat 14
3001 Leuven
Tel. 016 21 35 02
Fax 016 21 36 04

Česká Republika

Tyco Thermal Controls Czech, s.r.o.
Pražská 636
252 41 Dolní Břežany
Tel. +420 241 911 911
Fax +420 241 911 100

Danmark

Tyco Thermal Controls Nordic AB
Flöjelbergsgatan 20B
SE-431 37 Mölndal
Tel. 70 11 04 00
Fax 70 11 04 01

Deutschland

Tyco Thermal Controls GmbH
Englerstraße 11
69126 Heidelberg
Tel. 0800 1818205
Fax 0800 1818204

España

Tyco Thermal Controls N.V.
Ctra. De la Coruña, km. 23,500
Edificio ECU I
28290 Las Rozas, Madrid
Tel. (34) 902 125 307
Fax (34) 91 640 29 90

France

Tyco Thermal Controls SAS
B.P. 90738
95004 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. 0800 906045
Fax 0800 906003

Italia

Tyco Thermal Controls SPA
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo F1
20090 Assago, Milano
Tel. 02 5776151
Fax 02 577615528

Nederland

Tyco Thermal Controls b.v.
Van Heuven Goedhartlaan 121
1181 KK Amstelveen
Tel. 0800 0224978
Fax 0800 0224993

Norge

Tyco Thermal Controls Norway AS
Postboks 146
1441 Drøbak
Tel. 66 81 79 90
Fax 66 80 83 92

Österreich

Tyco Thermal Controls
Office Wien
Brown-Boveri Strasse 6/14
2351 Wiener Neudorf
Tel. 0 22 36 86 00 77
Fax 0 22 36 86 00 77-5

Polska

Tyco Thermal Controls Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 331 29 50
Fax +48 22 331 29 51

Schweiz / Suisse

Tyco Thermal Controls N.V.
Office Baar
Haldenstrasse 5
Postfach 2724
6342 Baar
Tel. 041 766 30 80
Fax 041 766 30 81

Suomi

Tyco Thermal Controls Nordic AB
Flöjelbergsgatan 20B
SE-431 37 Mölndal
Puh. 0800 11 67 99
Faksi 0800 11 86 74

Sverige

Tyco Thermal Controls Nordic AB
Flöjelbergsgatan 20B
SE-431 37 Mölndal
Tel. 020-210 100
Fax 031-335 58 99

Türkiye

SAMM Dış Ticaret A.Ş.
Yeniyl Sk. Etap İş Merkezi C Blok No: 10 Kat: 6
34722 Acıbadem - Kadıköy
İSTANBUL
Tel: +90-216-325 61 62 (Pbx)
Faks: +90-216-325 22 24

United Kingdom

Tyco Thermal Controls (UK) Ltd
3 Rutherford Road,
Stephenson Industrial Estate
Washington, Tyne & Wear
NE37 3HX
Tel. 0800 969013
Fax: 0800 968624

РОССИЯ и другие страны СНГ

ООО «Тайко Термал Контролс»
141407, Московская обл., г. Химки
ул. Панфилова, 19, 11 этаж,
Деловой Центр Кантри Парк
Тел. +7 (495) 926 18 85
Факс +7 (495) 926 18 86

tyco*Thermal Controls*www.tycothermal.com