



Wärmepumpen

FIRE & ICE

12.2

Bezeichnung Code Beschreibung CHF/exkl. MWST



FIRE+ICE

Innovative Einzelraum-Wärmepumpe mit Klimafunktion

Hocheffiziente Luft-Luft-Wärmepumpe mit puristischem Design für Räume bis 35m². Ideal zur Sanierung oder als Ersatz für fossile Heizsysteme. Heizleistung bis 3,05 kW (COP 3,28), optional mit Zusatzheizung bis 4,85 kW. Im Sommer auch als Klimaanlage nutzbar (Kühlleistung bis 3,1 kW). Steuerung über Touchdisplay oder Fernbedienung. Die Monoblock-Bauweise benötigt keine Ausseneinheit – Installation direkt an Aussenwand mit 2 Kernbohrungen (200 mm) und Kondensatloch (20 mm). Kein Kältemitteltechniker erforderlich. Im Nachtmodus besonders leise (27 dB(A)). Lieferung inklusive Montagezubehör, Fernbedienung, Edelstahl-Aussenabdeckungen und beheiztem Kondensatschlauch. Anschlusskabel 1,7 m mit Stecker.

Farbe: weiss (ähnlich RAL 9016)
 Schutzart: IPX0
 Spannung: 230V
 Absicherung (träge): 16A
 Anschlussleistung: 1,09 kW ohne Zusatzheizung
 2,89 kW mit Zusatzheizung
 Leistung Zusatzheizung: 0,9/1,8 kW
 Max. Heizleistung bei 7 °C: 3,05 kW ohne Zusatzheizung
 4,85 kW mit Zusatzheizung
 Max. Heizleistung bei 2 °C: 2,51 kW ohne Zusatzheizung
 4,31 kW mit Zusatzheizung
 Max. Heizleistung bei -7 °C: 1,60 kW ohne Zusatzheizung
 3,40 kW mit Zusatzheizung
 Max. Kühlleistung b. 35/27 °C: 3,10 kW
 EER/COP: 3,25/3,28
 Kältemittel: R32
 Energieklasse Heizung: A
 Energieklasse Kühlung: A+
 Abmessungen (L x H x T): 1010 x 549 x 165 mm



HP-F+I-5-W-V2 W-4810010 Einzelraum-Wärmepumpe mit Klimafunktion FIRE+ICE-5-W-V2 4480.00 /Stk

Ersatzteile / Zubehör

HP-F+I-AP-ISO160 W-4819040 Isolierte Mauerdurchführung für Kernbohrung 200 mm 55.00 /Stk

Bei Mauerstärken über 50 cm zusätzlich notwendig.
 Material EPS
 Länge 1 m
 Innendurchmesser 160 mm
 Aussendurchmesser 195 mm



HP-F+I-AP-CLS W-4819030 Unterseitenabdeckung CLS 130.00 /Stk

Wird verwendet als Sichtschutz bei Gerätemontage im oberen Teil der Wand.



Wartung

WARTUNG-WP-1 WARTUNG-WP-W FIRE+ICE sollte mindestens einmal jährlich einem gründlichen Reinigungs- und Wartungsvorgang unterzogen werden. 8 auf Anfrage

Wartung 1. Wärmepumpe, inkl. Wegpauschale
 Wartung für jede weiteren Wärmepumpe

